



المديرية العامة للدفاع المدني

رقم رقم الضمور : ٣٠٩٤٢٠
تاريخ الصادر : ١٤٤٢/٠٦/٠٨
التاريخ : ٢١/٠٩/٢٠٢١
المشرف على :



المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

المديريّة العامة للدفاع المدني

شؤون السلامة

الإدارة العامة للأنظمة والتراخيص

صالحه حتى تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٧م

شهادة منتج

وصفه: مضخات تستخدم لأغراض إطفاء الحريق

إسم الشركة/ المؤسسة: شركة حارف النهدي المحدودة

إسم المنتج: مضخة حريق (ANC)

الموديلات المدروجة:

1. DJ-50GPM, DJ-80GPM, DJ-100GPM, DJ-120GPM, DJ-150GPM, DJ-200GPM, DJ-250GPM, DJ-300GPM, DJ-350GPM, DJ-400GPM, DJ-500GPM, DJ-750GPM, DJ-1000GPM, DJ-1250GPM, DJ-1500GPM, DJ-2000GPM
2. EDJ-100GPM, EDJ-120GPM, EDJ-150GPM, EDJ-200GPM, EDJ-250GPM, EDJ-300GPM, EDJ-350GPM, EDJ-400GPM, EDJ-500GPM, EDJ-750GPM, EDJ-1000GPM, EDJ-1250GPM, EDJ-1500GPM, EDJ-2000GPM
3. EJ-100GPM, EJ-120GPM, EJ-150GPM, EJ-200GPM, EJ-250GPM, EJ-300GPM, EJ-350GPM, EJ-400GPM, EJ-500GPM, EJ-750GPM, EJ-1000GPM, EJ-1250GPM, EJ-1500GPM, EJ-2000GPM

بلد الصنع: المملكة العربية السعودية

المرجع: 20200178221

المواصفة القياسية: SASO NFPA 20/2010

وفقاً للمواصفات القياسية/التقارير الموضحة أعلاه، وبناءً على خطاب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم ٣٣٣٨/ع وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٢هـ فإن الدفاع المدني لا يمانع من استخدام هذا المنتج الحاصل على علامة الجودة الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وفقاً لتعليمات الجهات الصانعة، وفي الفرض المصنّع لاجله، داخل المملكة.

* الشروط الواردة في الخلف جزء لا يتجزأ من هذه الموافقة.

مساعد مدير عام الدفاع المدني

د.ش. مؤمن السـ لامته

Handwritten signature of Dr. Sh. Mu'men Al-Salam

لواء/

خالد بن فهد الهزاع



مدير الإدارة العامة للأنظمة والتراخيص

Handwritten signature of Ahmed bin Mohamed Al-Thamadi

أحمد بن محمد الثامدي

أي كشط أو تعديل يلغي هذه الموافقة.